

כ"ט תשרי תשפ"ג  
24 אוקטובר 2022

לכבוד

המשתתפים במכרז 30/22 לתחזוקת הגשרים התלויים בפאר נשר קק"ל

הנדון: תשובות לשאלות הבהרה

| מס"ד | המסמך או הנספח אליו מתייחסת הבהרה | עמוד פרק וסעיף רלבנטיים | נוסח השאלה  | תשובה  |
|------|-----------------------------------|-------------------------|---|--|
| 1    | במפרט הטכני סעיף 4.1              | סעיף 4.1                | רשום שצריך ממונה בטיחות ומנהל עבודה, האם בכל יום שיש צוות תיקון צריך להעסיק מנהל עבודה וממונה בטיחות? | חיובי. הובהר שמנהל עבודה מורשה וממונה בטיחות חלק בלתי נפרד מצוות העבודה.           |
| 2    | בכתב הכמויות סעיף 2.1             | סעיף 2.1                | רשום שצריך מודד מוסמך, על חשבון מי המודד? הקבלן או העירייה?   | הכל כלול במחיר כפי שצוין בכתב כמויות ועל חשבון הקבלן.                              |
| 3    | בכתב הכמויות סעיף 2.1             | סעיף 2.1                | רשום גירוז ומילוי בחול אינרטי חדש, על חשבון מי הגריז והחול? הקבלן או העירייה?                         | הכל כלול במחיר כפי שצוין בכתב כמויות ועל חשבון הקבלן.                              |
| 4    | בפרט של המדרג התחתון סעיף 1.5     | סעיף 1.5                | בכתב הכמויות רשום עובי המדרג 4 מ"מ, לפי בדיקתנו העובי המקסימלי שניתן לבצע הוא 1.5 מ"מ                 | עובי המדרג בהתאם לתוכנית המצורפת למסמכי המכרז (כלומר 4 מ"מ).                       |
| 5    | במפרט המדרג התחתון סעיף 1.5       | סעיף 1.5                | לא התייחסו לסוג החומר של המדרג האם הוא מפלדה או נירוסטה?  | סוג החומר למדרג – פלדה מגולוונת (אבץ חם)   |
| 6    | במפרט הטכני סעיף 1.3              | סעיף 1.3                | הדוחות הדו שבועיים וחצי שנתיים, באחריות מי לבצעם ועל חשבון מי? הקבלן או העירייה?                      | רשום במפרט באופן ברור שדוחות בדיקה יועברו לקבלן הכוונה שהדוחות הם באחריות העירייה. |

בברכה,

אורי גרינברגר, עו"ד

יועץ משפטי  
עיריית נשר

סימוכין: 167143.docx