

17 ספטמבר 2025

לכבוד: איהאב-עיריית נשר

הנדון: אישור בדבר ביצוע ניקוי וחיטוי מאגר מי שתייה

בתאריך: 2/9/25 בוצע ע"י החברה אקווה דור פתרונות מים בע"מ-הסמכה מס' 529
ניקוי וחיטוי 2 בריכות אגירה 68 בנשר

החיטוי בוצע ע"פ הנחיות משרד הבריאות ומכון התקנים וכלל:

1. ניקוי וחיטוי 2 בריכות אגירה בנפח כ-1200 מ"ק
2. בדיקת מעבדה בסוף תהליך.

איכות המים בסוף תהליך:

תוצאות מיקרוביאליות	עכירות	ריכוז חומר חיטוי	
תקין	N.T.U <1	0.5 מג"ל <	2 בריכות אגירה 68 נשר

3. איכות מיקרוביאלית: **מצורף דו"ח מעבדה – תקין**

בוצע דיגום ע"י דוגם מוסמך: מספר הסמכה 2112

בדיקת המעבדה בוצעה ע"י: מילודע

בכבוד רב,

נמרוד אדירי

אקווה דור פתרונות מים בע"מ

אקווה דור פתרונות מים בע"מ
ח.מ. 516564853

11 ספטמבר 2025

לכבוד: איהאב-עיריית נשר

הנדון: אישור בדבר ביצוע ניקוי וחיטוי מאגרי מי שתייה

בתאריך: 4/9/25 בוצע ע"י החברה אקווה דור פתרונות מים בע"מ-הסמכה מס' 529
ניקוי וחיטוי 2 בריכות אגירה 150 בנשר

החיטוי בוצע ע"פ הנחיות משרד הבריאות ומכון התקנים וכלל:

1. ניקוי וחיטוי 2 בריכות אגירה בנפח כ-750 מ"ק כ"א
2. בדיקת מעבדה בסוף תהליך

איכות המים בסוף תהליך:

תוצאות מיקרוביאליות	עכירות	ריכוז חומר חיטוי	
תקין	N.T.U <1	<0.5 מג"ל	2 בריכות אגירה 150 נשר

3. איכות מיקרוביאלית: **מצורף דו"ח מעבדה – תקין**

בוצע דיגום ע"י דוגם מוסמך: מספר הסמכה 2112

בדיקת המעבדה בוצעה ע"י: המעבדה לבריאות הציבור

בכבוד רב,

נמרוד אדירי

אקווה דור פתרונות מים בע"מ

אקווה דור פתרונות מים בע"מ
מ.פ. 516564853

03 אוקטובר 2025

לכבוד: איהאב-עיריית נשר

הנדון: אישור בדבר ביצוע ניקוי וחיטוי מאגר מי שתייה

בתאריך: 29/9/25 בוצע ע"י החברה אקווה דור פתרונות מים בע"מ-הסמכה מס' 529
ניקוי וחיטוי בריכות אגירה 180 בנשר

החיטוי בוצע ע"פ הנחיות משרד הבריאות ומכון התקנים וכלל:

1. ניקוי וחיטוי בריכות אגירה 180 בנפח כ-500 מ"ק כ"א
2. בדיקת מעבדה בסוף תהליך.

איכות המים בסוף תהליך:

תוצאות מיקרוביאליות	עכירות	ריכוז חומר חיטוי	
תקין	N.T.U <1	<0.5 מג"ל	בריכות אגירה 180 נשר

3. איכות מיקרוביאלית: **מצורף דו"ח מעבדה – תקין**

בוצע דיגום ע"י דוגם מוסמך: מספר הסמכה 4180

בדיקת המעבדה בוצעה ע"י: מילודע

בכבוד רב,

נמרוד אדירי

אקווה דור פתרונות מים בע"מ

אקווה דור פתרונות מים בע"מ
ח.מ. 516564853

17 ספטמבר 2025

לכבוד: איהאב-עיריית נשר

הנדון: אישור בדבר ביצוע ניקוי וחיטוי מאגרי מי שתייה

בתאריך: 4/9/25 בוצע ע"י החברה אקווה דור פתרונות מים בע"מ-הסמכה מס' 529
ניקוי וחיטוי 2 בריכות אגירה 240 בנשר

החיטוי בוצע ע"פ הנחיות משרד הבריאות ומכון התקנים וכלל:

1. ניקוי וחיטוי 2 בריכות אגירה 240 בנפח כ-600 מ"ק כ"א
2. בדיקת מעבדה בסוף תהליך

איכות המים בסוף תהליך:

תוצאות מיקרוביאליות	עכירות	ריכוז חומר חיטוי	
תקין	N.T.U <1	<0.5 מג"ל	2 בריכות אגירה 240 נשר

3. איכות מיקרוביאלית: **מצורף דו"ח מעבדה – תקין**

בוצע דיגום ע"י דוגם מוסמך: מספר הסמכה 2112

בדיקת המעבדה בוצעה ע"י: המעבדה לבריאות הציבור

בכבוד רב,

נמרוד אדירי

אקווה דור פתרונות מים בע"מ

אקווה דור פתרונות מים בע"מ
מ.פ. 516564853

14 ספטמבר 2025

לכבוד: איהאב-עיריית נשר

הנדון: אישור בדבר ביצוע ניקוי וחיטוי בריכות אגירה

בתאריך: 9/9/25 בוצע ע"י החברה אקווא דור פתרונות מים בע"מ-הסמכה מס' 529
ניקוי וחיטוי 2 בריכות אגירה 330 בנשר

החיטוי בוצע ע"פ הנחיות משרד הבריאות ומכון התקנים וכלל:

1. ניקוי וחיטוי 2 בריכות אגירה 330 בנפח כ-600 מ"ק כ"א
2. בדיקת מעבדה בסוף תהליך.

איכות המים בסוף תהליך:

תוצאות מיקרוביאליות	עכירות	ריכוז חומר חיטוי	
תקין	N.T.U <1	<0.5 מג"ל	2 בריכות אגירה 330 נשר

3. איכות מיקרוביאלית: **מצורף דו"ח מעבדה – תקין**

בוצע דיגום ע"י דוגם מוסמך: מספר הסמכה 2112

בדיקת המעבדה בוצעה ע"י: מילודע

בכבוד רב,

נמרוד אדירי

אקווא דור פתרונות מים בע"מ

אקווא דור פתרונות מים בע"מ
ח.מ. 516564853

21 ספטמבר 2025

לכבוד: איהאב-עיריית נשר

הנדון: אישור בדבר ביצוע ניקוי וחיטוי מאגר מי שתייה

בתאריך: 16/9/25, בוצע ע"י החברה אקווה דור פתרונות מים בע"מ-הסמכה מס' 529
ניקוי וחיטוי בריכת אגירה 90 נשר

החיטוי בוצע ע"פ הנחיות משרד הבריאות ומכון התקנים וכלל:

1. ניקוי וחיטוי בריכת אגירה בנפח 500 מ"ק
2. בדיקת מעבדה בסוף תהליך.

איכות המים בסוף תהליך:

תוצאות מיקרוביאליות	עכירות	ריכוז חומר חיטוי	
תקין	N.T.U <1	<0.5 מג"ל	בריכת אגירה 90 נשר

3. איכות מיקרוביאלית: **מצורף דו"ח מעבדה – תקין**

בוצע דיגום ע"י דוגם מוסמך: מספר הסמכה 4180

בדיקת המעבדה בוצעה ע"י: מילודע

בכבוד רב,

נמרוד אדירי

אקווה דור פתרונות מים בע"מ

אקווה דור פתרונות מים בע"מ
ח.א. 516564853

21 ספטמבר 2025

לכבוד: איהאב-עיריית נשר

הנדון: אישור בדבר ביצוע ניקוי וחיטוי מאגר מי שתייה

בתאריך: 16/9/25, בוצע ע"י החברה אקווה דור פתרונות מים בע"מ-הסמכה מס' 529
ניקוי וחיטוי בריכת אגירה 390 בנשר

החיטוי בוצע ע"פ הנחיות משרד הבריאות ומכון התקנים וכלל:

1. ניקוי וחיטוי בריכת אגירה בנפח 300 מ"ק
2. בדיקת מעבדה בסוף תהליך.

איכות המים בסוף תהליך:

תוצאות מיקרוביאליות	עכירות	ריכוז חומר חיטוי	
תקין	N.T.U <1	<0.5 מג"ל	בריכת אגירה 390 נשר

3. איכות מיקרוביאלית: **מצורף דו"ח מעבדה – תקין**

בוצע דיגום ע"י דוגם מוסמך: מספר הסמכה 4180

בדיקת המעבדה בוצעה ע"י: מילודע

בכבוד רב,

נמרוד אדירי

אקווה דור פתרונות מים בע"מ

אקווה דור פתרונות מים בע"מ
ח.א. 516564853

03 אוקטובר 2025

לכבוד: איהאב-עיריית נשר

הנדון: אישור בדבר ביצוע ניקוי וחיטוי מאגר מי שתייה

בתאריך: 29/9/25 בוצע ע"י החברה אקווה דור פתרונות מים בע"מ-הסמכה מס' 529
ניקוי וחיטוי בריכת אגירה 530 בנשר

החיטוי בוצע ע"פ הנחיות משרד הבריאות ומכון התקנים וכלל:

1. ניקוי וחיטוי בריכת אגירה 530 בנפח כ-100 מ"ק
2. בדיקת מעבדה בסוף תהליך.

איכות המים בסוף תהליך:

תוצאות מיקרוביאליות	עכירות	ריכוז חומר חיטוי	
תקין	N.T.U <1	<0.5 מג"ל	בריכת אגירה 530 נשר

3. איכות מיקרוביאלית: **מצורף דו"ח מעבדה – תקין**

בוצע דיגום ע"י דוגם מוסמך: מספר הסמכה 4180

בדיקת המעבדה בוצעה ע"י: מילודע

בכבוד רב,

נמרוד אדירי

אקווה דור פתרונות מים בע"מ

אקווה דור פתרונות מים בע"מ
ח.מ. 516564853