

14/10/2026
ג' חשון תשפ"ז

לכבוד:
משתתפי המכרז
באמצעות אתר האינטרנט

הנדון: מסמך הבהרות ומענה לשאלות הבהרה
מכרז פומבי מס' 13/26 למתן שירותי תחזוקה מקיפה כולל חלפים למעליות עיריית נשר

מס"ד	המסמך אליו מתייחסת ההבהרה	עמוד, פרק וסעיף רלבנטיים	נוסח השאלה	תשובות
1.	מסמכי המכרז	נספחים	לא הכנסתם במסמכים את תסקירי המעליות שבמכרז. אפשר בבקשה לשלוח אותם?	הבקשה מתקבלת. תסקירי המעליות מצורפים למסמך הבהרות זה, מתווספים למסמכי המכרז ומהווים חלק בלתי נפרד מהם. התסקירים יסומנו יחד כנספח ב'3 למכרז.

פרוטוקול זה כולל **10 עמודים**. ההבהרות המפורטות בפרוטוקול זה מחייבות את כל משתתפי המכרז ומהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, חוזה הקבלנות ונספחיהם. **במקרה של סתירה ו/או אי התאמה, הרי שהאמור בפרוטוקול זה, על מלוא נספחיו, גובר על האמור בחוברת המכרז, חוזה הקבלנות על מלוא נספחיהם ובפרוטוקולים של העירייה בעניין.** על המשתתף במכרז לצרף את פרוטוקול זה, על נספחיו, להצעתם כשהוא חתום כדין על-ידי המשתתף. למען הסר ספק, רק שינויים בכתב יחייבו את העירייה, טיעונים והבהרות מכל סוג שהוא שהועלו בעל-פה (ככל שאלה הועלו כלל) אינם מחייבים את העירייה.

קוד לקוח/מעלית:	דוח קודם:	מתאריך:	הבדיקה הבאה עד:
24231/1	25425/188034	28/12/2025	026:נספח ב' 3

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות:	מס' בחברת שרות	מס' מפע"ר:	מספר סידורי של הדוח:
TKE		91888	26511/188034
1. שם המחזיק:עיריית נשר לידי יהודה ואקנין			
2. כתובת בו נמצאת המעלית השיטה 19 נשר 3680017 אשכולות פיס			
3. סוג המעלית ותאורה:	מעלית הידראולית ל-8 נוסעים, 630 ק"ג,3 תחנות,דלתות אוטומטיות,2790 סל"ד, 20.כ"ס, פקוד מאסף, יח' הידראולית GMV, תקיפה לא ישירה, תוצרת אלקטרה		
שנת יצור:	1998		
4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן			
5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:			
א. גידור פיר המעלית: כן			
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: כן			
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: כן			
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: כן			
ה. התא ואביזריו - כוונות התא: כן			
הפגזות: כן			
פנים פיר המעלית: כן			
ו. גובלי תנועה: כן			
ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא): כן			
ח. בלמים: כן			
ט. חבלי במתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם: כן			
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית: כן			
יא. ציוד חשמלי אחר: כן			
יב. חלקים אחרים: כן			
6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים			

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם: תוך 45 יום אם לא צוין אחרת!
1. אין.

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 8 נוסעים - עומס: 630 ק"ג

9. אחרות 1. ווסת מהירות כוייל 08/2022.
2. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.
3. סימני נזילת שמן מאטם הפיסטון - למעקב.
4. קיים חילוך עצמי מתא המעלית בחירום.

10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחויבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: אלכסיי פלדמן	מספר נותן שרות: 188034	מתאריך: 06/01/2021
שכתובתי: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600	טלפון: 03-6481415	חתימת הבודק
מאשר כי ביום: 24/06/26	בדקתי את המעלית באופן יסודי	המוסמך:
תאריך: 25/06/2026	העתק: 1	

קוד לקוח/מעלית:	דוח קודם:	מתאריך:	הבדיקה הבאה עד:
24231/2	58369/96622	25/03/2026	26/03/2027

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: TKE		מס' בחברת שרות		מס' מפע"ר: 64612		מספר סידורי של הדוח: 970/211598	
1. שם המחזיק:עיריית נשר לידי יהודה ואקנין							
2. כתובת בו נמצאת המעלית התאנה 7 נשר 3686407 מעלית ימנית							
3. סוג המעלית ותאורה:		מעלית חשמלית ל-16 נוסעים, 1200 ק"ג, 6 תחנות, דלתות אוטומטיות בפתיחה אופקית, 1.00 מ/שניה, מכונה על גג הפיר, מגביל כח+ סרגל, מכונה טיסן 11.5, תוצרת צום					
שנת יצור: 2009							
4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן							
5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:							
		א. גידור פיר המעלית: כן					
		ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: כן					
		ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: כן					
		ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: כן					
		ה. התא ואביזריו - כוונות התא: כן					
		הפגזות: כן					
		פנים פיר המעלית: כן					
		ו. גובלי תנועה: כן					
		ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא): כן					
		ח. בלמים: כן					
		ט. חבלי במתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם: כן					
		י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית: כן					
		יא. ציוד חשמלי אחר: כן					
		יב. חלקים אחרים: כן					
6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים							

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם: תוך 45 יום אם לא ציין אחרת!
1. להחליף מיד מילוי נעלים משקל נגדי- נפתחה קריאת שרות.

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 16 נוסעים - עומס: 1200 ק"ג

9. אחרות
1. וסת מהירות כוייל 04/2021.
 2. לדאוג לנעילת חדר מכונה - הנהלת המקום.
 3. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.
 4. החלפת לוח פיקוד עם ממיר תדר 2023.

10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית לאחר תיקון הליקויים

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחויבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: פנחס קרן	מספר נותן שרות: 211598	מתאריך: 11/05/2026
שכתובתי: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600	טלפון: 03-6481415	חתימת הבודק המוסמך:
מאשר כי ביום: 26/09/2026	בדקתי את המעלית באופן יסודי	
תאריך: 27/09/2026	העתק: 1	

קוד לקוח/מעלית:	דוח קודם:	מתאריך:	הבדיקה הבאה עד:
24231/3	58370/96622	25/03/2026	26/03/2027

3 פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: TKE	מס' בחברת שרות	מס' מפע"ר: 64611	מספר סידורי של הדוח: 971/211598
1. שם המחזיק:עיריית נשר לידי יהודה ואקנין			
2. כתובת בו נמצאת המעלית התאנה 7 נשר 3686407 מעלית שמאלית			
3. סוג המעלית ותאורה:	מעלית חשמלית ל-16 נוסעים, 1200 ק"ג, 6 תחנות, דלתות אוטומטיות בפתיחה אופקית, 1.00 מ/שניה, מכונה על גג הפיר, מגביל כח+ סרגל, מכונה טיסן 11.5, תוצרת צום		
שנת יצור: 2009			
4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן			
5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:			
א. גידור פיר המעלית: כן			
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: כן			
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: כן			
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: כן			
ה. התא ואביזריו - כוונות התא: כן			
הפגזות: כן			
פנים פיר המעלית: כן			
ו. גובלי תנועה: כן			
ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא): כן			
ח. בלמים: כן			
ט. חבלי במתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם: כן			
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית: כן			
יא. ציוד חשמלי אחר: כן			
יב. חלקים אחרים: כן			
6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים			

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם: תוך 45 יום אם לא ציין אחרת!
1. להחליף מיד מילוי נעלים משקל נגדי - נפתחה קריאת שרות.

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 16 נוסעים - עומס: 1200 ק"ג

9. אחרות
1. לדאוג לנעול את דלת חדר המכונה - הנהלת המקום.
 2. ווסת מהירות כוייל 04/2021.
 3. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.
 4. החלפת לוח פיקוד עם ממיר תדר - 2023.

10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית לאחר תיקון הליקויים

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחויבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: פנחס קרן	מספר נותן שרות: 211598	מתאריך: 11/05/2026
שכתובתי: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600	טלפון: 03-6481415	חתימת הבודק המוסמך:
מאשר כי ביום: 26/09/2026	בדקתי את המעלית באופן יסודי	
תאריך: 27/09/2026	העתק: 1	

קוד לקוח/מעלית:	דוח קודם:	מתאריך:	הבדיקה הבאה עד:
24231/4	25426/188034	28/12/2025	24/12/2026

4 פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות:	מס' בחברת שרות	מס' מפע"ר:	מספר סידורי של הדוח:
TKE		53326	26512/188034

1. שם המחזיק: עיריית נשר לידי יהודה ואקנין	כתובת דואר דרך השלום 20 נשר 3665119
2. כתובת בו נמצאת המעלית: דרך השלום 20 נשר 3665119 עיריית נשר	
3. סוג המעלית ותאורה:	מעלית חשמלית ל-6 נוסעים, 450 ק"ג, 2 תחנות, דלתות אוטומטיות, 0.80 מ/שנייה, פיר בנוי על גג הפיר,
4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן	
5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:	א. גידור פיר המעלית: כן ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: כן ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: כן ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: כן ה. התא ואביזריו - כוונות התא: כן ו. הפגזות: כן ז. פנים פיר המעלית: כן ח. גובלי תנועה: כן ט. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא): כן י. בלמים: כן יא. חבלי במתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם: כן יב. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית: כן יג. ציוד חשמלי אחר: כן יד. חלקים אחרים: כן
6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים	

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם: תוך 45 יום אם לא ציין אחרת!	1. לחדש גומיות בידוד עליונות צד ימין בין תא לשלד - הערה חוזרת! 2. לשפץ מדרגה של ריצוף בקומה עליונה - מחזיק מעלית - הערה חוזרת! 3. לבטל רעידות בנטיעה - הערה חוזרת!
--	--

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 6 נוסעים - עומס: 450 ק"ג	
9. אחרות:	1. חופש במכונה + סימני נזילת שמן - למעקב. 2. ווסת מהירות כוייל 06/2022. 3. סימני חלודה בכבלי תילוי - למעקב/טיפול. 4. הוחלף גלגל הינע 2020. 5. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.
10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית בכפוף לסעיף 7	

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחויבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: אלכסיי פלדמן	מספר נותן שרות: 188034	מתאריך: 06/01/2021	חתימת הבדוק המוסמך:
שכתובתי: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600	טלפון: 03-6481415		
מאשר כי ביום: 24/06/26	בדקתי את המעלית באופן יסודי		
תאריך: 25/06/2026	העתק: 1		

קוד לקוח/מעלית:	דוח קודם:	מתאריך:	הבדיקה הבאה עד:
24231/6	25842/188034	23/02/2026	23/02/2027

6 פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות:	מס' בחברת שרות	מס' מפע"ר:	מספר סידורי של הדוח:
TKE		100143	26931/188034

1. שם המחזיק: עיריית נשר לידי יהודה ואקנין כתובת דואר דרך השלום 20 נשר 3665119

2. כתובת בו נמצאת המעלית: דרך השלום 26 נשר 3665122 ספריה + מתנס

3. סוג מעלית הידראולית ל-8 נוסעים, 630 ק"ג, 2 תחנות, דלתות אוטומטיות, 0.60 מ/שניה, שנת יצור: 2012
מעלית חשמלי, דגם GMV3010, תוצרת שלום מעליות ותאורה:

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:
א. גידור פיר המעלית: כן
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: כן
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: כן
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: כן
ה. התא ואביזריו - כוונות התא: כן
הפגזות: כן
פנים פיר המעלית: כן
ו. גובלי תנועה: כן
ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא): כן
ח. בלמים: ==
ט. חבלי במתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם: כן
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית: כן
יא. ציוד חשמלי אחר: כן
יב. חלקים אחרים: כן

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם: תוך 45 יום אם לא ציין אחרת!
1. לשפר מאור בתא - הערה חוזרת!
2. אין תקשורת בין תא לחברת שירות - הערה חוזרת!
3. הורדה בחירום אינה פועלת - לתקן - הערה חוזרת!
4. פעמון בתא אינו פועל בחירום - הערה חוזרת!
5. לתקן פעולת פעמון בתא - אינו פועל לסירוגין.

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 8 נוסעים - עומס: 630 ק"ג

9. אחרות 1. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.

10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית בכפוף לסעיף 7

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחויבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: אלכסיי פלדמן	מספר נותן שרות: 188034	מתאריך: 06/01/2021
שכתובתי: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600	טלפון: 03-6481415	חתימת הבודק
מאשר כי ביום: 23/08/26	בדקתי את המעלית באופן יסודי	המוסמך:
תאריך: 25/08/2026	העתק: 1	

קוד לקוח/מעלית:	דוח קודם:	מתאריך:	הבדיקה הבאה עד:
24231/7	57861/96622	26/11/2025	12/02/2027

7 פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות:	מס' בחברת שרות	מס' מפע"ר:	מספר סידורי של הדוח:
TKE	11593120	248085	572/211598

1. שם המחזיק: עיריית נשר לידי יהודה ואקנין כתובת דואר דרך השלום 20 נשר 3665119

2. כתובת בו נמצאת המעלית: צה"ל 1 נשר ביה"ס מקיף נשר

3. סוג מעלית חשמלית דגם MRL3300 ל-9 נוסעים, 675 ק"ג, 4 תחנות, דלתות אוטומטיות, הספק 4.6 ק"וו, מהירות 1.0 מ/שניה, כננת שינדלר FMB130LS לוח BIONIC7 תוצרת שינדלר
שנת יצור: 2022 ותאורה:

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:
א. גידור פיר המעלית: כן
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: כן
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: כן
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: כן
ה. התא ואביזריו - כוונות התא: כן
הפגזות: כן
פנים פיר המעלית: כן
ו. גובלי תנועה: כן
ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא): כן
ח. בלמים: כן
ט. חבלי במתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם: כן
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית: כן
יא. ציוד חשמלי אחר: כן
יב. חלקים אחרים: כן

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם: תוך 45 יום אם לא ציין אחרת!
1. אין.

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 9 נוסעים - עומס: 675 ק"ג

9. אחרות 1. המעלית מדגם MRL ללא חדר מכונות, מאושרת לשמוש בהתניית בצוע חילוץ ע"י טכנאי החברה בעל הסמכה לכך.
2. ווסת מהירות כוייל 12/2021.
3. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.

10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחויבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: פנחס קרן	מספר נותן שרות: 211598	מתאריך: 11/05/2026
שכתובתי: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600	טלפון: 03-6481415	חתימת הבודק המוסמך:
מאשר כי ביום: 12/08/26	בדקתי את המעלית באופן יסודי	
תאריך: 16/08/2026	העתק: 1	

קוד לקוח/מעלית: 24231/9	דוח קודם: מתאריך:	הבדיקה הבאה עד: 24/03/2027
----------------------------	----------------------	-------------------------------

9 פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: TKE	מס' בחברת שרות	מס' מפע"ר: 44559	מספר סידורי של הדוח: 982/211598
--------------	----------------	---------------------	------------------------------------

1 . שם המחזיק:עיריית נשר לידי יהודה ואקנין		כתובת דואר דרך השלום 20 נשר 3665119	
2 . כתובת בו נמצאת המעלית דרך השלום נשר		מתנ"ס נשר	
3 . סוג המעלית ותאורה:	מעלית חשמלית ל-8 נוסעים, 600 ק"ג, 2 תחנות, דלתות תא ופיר אוטומטיות, 6.70 ק"ו, 2 מהירויות, תוצרת TKE		
שנת יצור:	1993		
4 .תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן			
5 . החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:			
א. גידור פיר המעלית:		כן	
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:		כן	
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:		כן	
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:		כן	
ה. התא ואביזריו - כוונות התא:		כן	
הפגשות:		כן	
פנים פיר המעלית:		כן	
ו. גובלי תנועה:		כן	
ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):		כן	
ח. בלמים:		כן	
ט. חבלי במתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:		כן	
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:		כן	
יא. ציוד חשמלי אחר:		כן	
יב. חלקים אחרים:		כן	
6 . לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים			

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם: תוך 45 יום אם לא ציין אחרת!	
1. לכייל ולחתום מחדש ווסת מהירות לפי הוראות מפע"ר.	

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 8 נוסעים - עומס: 600 ק"ג
9. אחרות 1. ווסת מהירות כוייל 08/2020.

10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית לאחר תיקון הליקויים	
--	--

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחויבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: פנחס קרן	מספר נותן שרות: 211598	מתאריך: 11/05/2026
שכתובתי: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600	טלפון: 03-6481415	חתימת הבודק המוסמך:
מאשר כי ביום: 24/09/26	בדקתי את המעלית באופן יסודי	
תאריך: 27/09/2026	העתק: 1	

קוד לקוח/מעלית: 32369/2	דוח קודם: מתאריך:	הבדיקה הבאה עד: 03/03/2027
----------------------------	----------------------	-------------------------------

12 פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: שינדלר	מס' בחברת שרות 11823604	מס' מפע"ר: 257855	מספר סידורי של הדוח: 765/211598
-----------------	----------------------------	----------------------	------------------------------------

1. שם המחזיק:עיריית נשר (נתיב הארזים)		כתובת דואר נתיב הארזים נשר
2. כתובת בו נמצאת המעלית נתיב הארזים נשר ביה"ס רמות ספיר		
3. סוג המעלית ותאורה:	מעלית חשמלית דגם MRL ES1 ל-8 נוסעים, 630 ק"ג, 3 תחנות, מהירות 1.00 מ/שניה, ד תוצרת שינדלר	
שנת יצור:	2025	
4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן		
5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:		
א. גידור פיר המעלית: כן		
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: כן		
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: כן		
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: כן		
ה. התא ואביזריו - כוונות התא: כן		
הפגשות: כן		
פנים פיר המעלית: כן		
ו. גובלי תנועה: כן נבדקו בפעולה		
ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא): כן		
ח. בלמים: כן		
ט. חבלי במתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם: כן		
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית: כן		
יא. ציוד חשמלי אחר: כן		
יב. חלקים אחרים: כן		
6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים		

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחויבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: פנחס קרן	מספר נותן שרות: 211598	מתאריך: 11/05/2026
שכתובתי: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600	טלפון: 03-6481415	חתימת הבודק המוסמך:
מאשר כי ביום: 03/09/26	בדקתי את המעלית באופן יסודי	
תאריך: 07/09/2026	העתק: 1	

קוד לקוח/מעלית:	דוח קודם:	מתאריך:	הבדיקה הבאה עד:
24231/5	58366/96622	25/03/2026	06/04/2027

1 פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות:	מס' בחברת שרות	מס' מפע"ר:	מספר סידורי של הדוח:
TKE		100165	1011/211598

1. שם המחזיק: עיריית נשר לידי יהודה ואקנין כתובת דואר דרך השלום 20 נשר 3665119

2. כתובת בו נמצאת המעלית דרך השלום 60 נשר 3665139 משטרת נשר

3. סוג מעלית הידראולית ל-8 נוסעים, 600 ק"ג, 3 תחנות, דלתות אוטומטיות, 0.60 מ/שניה, שנת יצור: 2013
 המעלית פיר בנוי מכונה לצד הפיר, מכונה GMV, תוצרת שלום מעליות ותאורה:

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:
 א. גידור פיר המעלית: כן
 ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: כן
 ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: כן
 ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: כן
 ה. התא ואביזריו - כוונות התא: כן
 הפגושות: כן
 פנים פיר המעלית: כן
 ו. גובלי תנועה: כן
 ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא): כן
 ח. בלמים: ==
 ט. חבלי במתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם: כן
 י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית: כן
 יא. ציוד חשמלי אחר: כן
 יב. חלקים אחרים: כן

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם: תוך 45 יום אם לא צויין אחרת!
 1. הורדה בחרום אינה פועלת - לתקן - הערה חוזרת!
 2. לתקן תאורת חרום בתא.
 3. פעמון אזעקה בתא המעלית אינו פועל - לתקן.
 4. כל הערות חוזרות פעם 4!
 5. לתקן מרצפות בתא.
 6. לשים שלט עם מספר משרד העבודה בתא המעלית.

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 8 נוסעים - עומס: 600 ק"ג
 9. אחרות: 1. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.

10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית לאחר תיקון הליקויים

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: פנחס קרן	מספר נותן שרות: 211598	מתאריך: 11/05/2026	חתימת הבודק המוסמך:
שכתובת: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600	טלפון: 03-6481415		
מאשר כי ביום: 06/10/26	בדקתי את המעלית באופן יסודי		
תאריך: 07/10/2026	העתק: 1		